

## 7.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

PP010920-2

Tänavavalgustuse rek., Kraavi k., Antsla vald, Võru maakond

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kogus	Mü
<b>Tänavavalgustus</b>			
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=3m)	Vizulo MicroMartin 55W MRUE (055 730 L22 A016, MH1, 10 kV)	6	kmpl
Õhuliini hargnemisklemm		6	tk
Kaitsmepesa rippkeerdkaablile	SV29.2511	6	tk
Sulavkaitse, 4A		6	tk
Maandusjuhi kaitserenn		3	tk
Maandus juhe Cu 25	Cu 25	25	m
Maandusvardad	SGA16	6	tk
Sõrmus	C12	3	tk
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks. Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.			