

## 8.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

PP010920-3

Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kogus	Mü
<b>Tänavavalgustus</b>			
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=10m)	Vizulo Stork Little Brother 86W (730 L22, 10 kV)	14	kmpl
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=3m)	Vizulo Micro Martin 50W MRUE (730 L22 A016 MH1, 10 kV)	22	kmpl
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=8m)	Vizulo Micro Martin 30W MRUE (730 L22 A008 MH1, 10 kV)	3	kmpl
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=8m)	Vizulo Micro Martin 25W MRUE (730 L22 A008 MH1, 10 kV)	14	kmpl
Kooniline kuumtsingitud (EVS-EN 12767 HE klassile vastav) terasmast (ohutusmast), H=10m	(Nt. Tehomet HE10P120)	14	kmpl
Kooniline kuumtsingitud terasmast, tipu läbimõõduga 60mm	H=8 m	21	tk
Valgusti konsool, l=2,0m betoonmastile		22	tk
P-konsool, l=2,0m, ohutusmastile		14	tk
P-konsool, l=1m, metallmastile d=60mm		21	tk
Masti jaland 10m (ohutus-) mastile	(Nt. RBJ-5B 6)	14	tk
Masti jaland 8m mastile		21	tk
Kaitsekumm (masti jalandile)		35	tk
Lambi mastikomplekt, 4A sulavkaitsmega	LCK4-06-04A	36	tk
Õhuliini hargnemisklemm		68	tk
Tänavavalgustuse juhtimiskilp (vastavalt skeemile joonisel 003-1; soklil)	TVK "AIA"	1	kmpl
Tänavavalgustuse juhtimiskilp (vastavalt skeemile joonisel 003-2; mastil)	TVK "KESK"	1	kmpl
Hämaralüliti (reguleerimine juhtimiskilbist)		2	tk
Kaabel MCMK 2x1,5+1,5		33	m
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 50 (450 N)	14	m
Ankruklamber		4	tk
Riputusklamber		19	tk
Kaabli allaviik betoonmastile		4	kmpl
Rippkeerdkaabel 1kV	EX 4x25	705	m*3%
Kaablikaitserenn	45x2200	3	tk
A-box, klemmidega kuni 50mm² (alajaama)		1	kmpl
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4G50	10	m
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4G25	1821	m
Kaablikaitsetoru (puurimistoru), punane	Ø 50 (1250 N)	572	m
Kaablikaitsetoru (plast), roheline	Ø 50 (750 N)	128	m
Kaablikaitsetoru (plast), roheline	Ø 50 (450 N)	898	m
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile)	0,11x120	1364	m
Metalltoru, d=48mm, l=12m		12	

Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	50 mm <sup>2</sup>	2	tk
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	25 mm <sup>2</sup>	83	tk
Kerg-kruus kilbi põhja		0,02	m <sup>3</sup>
Kaablikinnitusklamber		3	tk
Maandus juhe Cu 25	Cu 25	81	m
Maandusvardad	SGA16	28	tk
Sõrmus	C12	14	tk
Liiv (vajadusel)		56	m <sup>3</sup>
Kruus		7	m <sup>3</sup>
Sõelutud muld		130	m <sup>3</sup>
Asfaltkate		5	m <sup>2</sup>

Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks. Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.