

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 1701582345
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 15.01.2021

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	11445550
NIMI:	EMPOWER AKTSIASELTS
KONTAKTISIK:	TARMO LAUR
OBJEKTI AADRESS:	Kobela alevik, Antsla vald (tv)
TÖÖ NUMBER:	PP010920-3
TÖÖ SISU:	Tänavavalgutuse rekonstrueerimine
STAADIUM:	Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

- * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>
Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- * Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
- * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- * Tagada kaablitele ja alajaamale ööpäevaringne juurdepääs.
- * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- * Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.
- * TV mastid rajada normidekohasele kaugusele kaablitest ja õhuliinist. Ristumisel kaablitega kaitsta kaabel toruga. Kitsaskohad lahendada esindaja juuresolekul.



Tarmo Laur
Empower Aktsiaselts
Tarmo.Laur@empower.ee
K.A. Hermann 8a
10121, Tallinn, Harju maakond

Teie 11.01.2021

Meie 01.02.2021 nr 7.1-2/21/654-2

Antsla vallas riigiteede nr 23129 ja 25126 teevalgustuse projekti kooskõlastamine

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Võru maakonnas Antsla vallas riigiteede teevalgustuse projekti (edaspidi projekt).

Projektis on kavandatud teevalgustuse mastide ja toiteliini paigaldamine riigitee alusele maaüksusele (transpordimaale) ja kaitsevööndi maa-alale alljärgnevalt:

Riigitee nr 23129 km 12,435-12,94 tehnovõrgu kulgemine riigitee alusel maal, km 12,425-12,435 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Ristumine riigiteega nr 25126 km 0,58 kinniselt, kaitsetorus, km 0,01-0,08, km 0,56-0,74 tehnovõrgu kulgemine riigitee alusel maal, km 0,08-0,56, km 0,58, km 0,74 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Võttes aluseks [ehitusseadustiku](#) (edaspidi EhS) § 70 lg 3 ja § 99 lg 3, Transpordiamet **kooskõlastab** Empower AS koostatud töö nr PP010920-3 „Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ ja annab nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt käesolevale kirjale lisatud projektile (lisad: asendiplaan ja seletuskiri).

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Taotluse esitamiseks tuleb järgida alljärgnevaid Transpordiameti kodulehel avalikustatud materjale (<http://www.mnt.ee-Ametist-Blanketid-Riigimaa> kasutusõiguse taotlemine):
 - 1.1. „Juhis tehnovõrgu ja -rajatise teemaale ehitamiseks ja talumiseks vajaliku servituudi seadmise lepingu sõlmimiseks“;
 - 1.2. „Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks“.
2. Enne ehitustööde algust koostada ehitusaegse liikluskorralduse projekt vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning kooskõlastada Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@mnt.ee.
3. Enne riigitee transpordimaal ehitustööde teostamist taotleda Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba riigitee maal (www.mnt.ee-Ametist-Blanketid-Riigimaa kasutusõiguse taotlemine) e-posti aadressil maantee@mnt.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

4. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- või muu tegevus ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist sh ei tohi risustada riigiteed ehitusmaterjali ja pinnasega.
5. Ehitise omanik peab arvestama EhS § 72 lg 1 p 1 kohase piiranguga ja vajadusel võtma kasutusele meetmed teevalgustuse liiklejat häiriva mõju leevendamiseks. EhS § 72 lg 2 alusel on tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava takistuse või liiklusele ohtliku rajatise.
6. Peale ehitise valmimist esitada Transpordiametile valgustuspaigaldise teostusjoonised.
7. Transpordiamet ei võta kohustusi valgustuse ehitamiseks, omanikujärelevalve teostamiseks ja hooldamiseks.

Käesolev kiri on projekti lahutamatu osa, mis kehtib 2 aastat allkirjastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhtivspetsialist

taristu teenuste osakond

Lisad:

14301_002_0010 (1).pdf

14301_002_0014.pdf

PP010920-3_Kobela_projekt (2).pdf

Peeter Uiibo

5159766 Peeter.Uiibo@transpordiamet.ee

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 34717742

Kliendinumber	918627
Isikukood/Registrikood	11445550
Nimi	Empower Aktsiaselts
Kontaktisik	TARMO LAUR telefon 3725136891
e-post	tarmo.laur@empower.ee
Aadress	K. A. HERMANNI TN 8A, TALLINN 10121, HARJU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond : Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Projekti/töö nimetus	Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Projektjoonis	KOBELA_asendiplaanid__30.12.20.dgn
	2. Projekti seletuskiri	PP010920-3_Kobela_projekt.pdf

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbril:	5051330
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Side maakaabel, Jaotusseadmed, Kaitsetoru
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Toode teostamisel Telia Eesti AS sideehitiste kaitsetsoonis täita projekti seletuskirjas toodud nõudeid olemasolevate sideehitiste kaitseks.

Kooskõlastus kehtib kuni 10.01.2022

Kooskõlastuse võttis vastu:
TARMO LAURKooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Kalle Kõiv
e-post: Kalle.Koiv@boftel.com
telefon: +3725053139



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Harju tn. 6
10130 Tallinn, Eesti
tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



Projekti kooskõlastus nr KK2696VR

Tellijä Empower Aktsiaselts
Registrikood/isikukood 11445550
Aadress K. A. Hermann 8A, 10121
Tallinn
Kontaktisik Tarmo Laur
Telefon 513 6891 E-post Tarmo.Laur@empower.ee

Ehitise asukoht Võrumaa Antsla vald Kobela alevik Valga mnt (23129 Laatre-Antsla tee)
Ehitise sihtotstarve Kobela aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine (Töö nr PP010920-3)
Kooskõlastamine ☒ digitaalne ☐ paberandjal
ELA objekt ELA002

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab AS Connecto Eesti kodulehelt www.connecto.ee või telefonil 5336 4150

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Trassi rajamisel kinnisel meetodil täpsustada enne ehitustööde algust ELA SA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus vajadusel surfimise teel.

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. ELA SA multitoru välja kaevamisel toestada see kaevetööde ajaks. Maakaabli paigaldamisel paralleelselt ELA SA sidetrassiga tagada vahekaugus min 0,3m.

Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Täiendav info telefonil 5336 4150
Käesolev kooskõlastus koostati 03.02.2021 Kooskõlastus kehtib kuni 03.02.2023

Koostaja:
AS Connecto Eesti

Annika Matson
järelevalve spetsialist

Väljastaja:
AS Connecto Eesti

Annika Matson
järelevalve spetsialist



Tarmo Laur
EMPOWER AS
tarmo.laur@empower.ee

19.01.2021 nr 2-15/21/5

Projekti kooskõlastus nr 03–2021

Ehitusprojekti „Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ kooskõlastamine

Käesolevaga AS Võru Vesi kooskõlastab Empower AS poolt koostatud ehitusprojekti „Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine“, töö nr PP010920-3.

Vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ on vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndi ulatuseks 2 meetrit mõlemale poole toru teljest. Kaitsevööndis teha kaevetööd käsitsi. Kaitsevööndis teostada kaevetöid ainult AS Võru Vesi nõusolekul. Kaevetööde algusest teavitada AS Võru Vesi arendusjuhti.

Enne projekti ehitustöid tuleb töövõtjal välja selgitada vee- ja kanalisatsioonitorustike täpsed asukohad ja kõrgused. Torustike ja kaabli ristumisel peab seinadevaheline vahekaugus olema vähemalt 20 cm.

Kinnisel meetodil kaablite paigaldamine vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndis on lubatud ainult AS Võru Vesi esindaja juuresolekul. AS Võru Vesi võib nõuda töövõtja kulul torustike uuringuid pärast kinnisel meetodil paigaldamist kui on oht, et on vigastatud vee- ja kanalisatsioonitorustike.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Tolga
arendusjuht

Lisad: 1. KOBELA_asendiplaanid__30.12.20.dgn
2. PP010920-3_Kobela_puurimiskaevikute lõiked_006.pdf
3. PP010920-3_Kobela_kaevikute lõiked-005.pdf
4. PP010920-3_Kobela_seletuskiri.pdf

Laur Tarmo

From: Kaimo Käärman <kaimo.info@gmail.com>
Sent: teisipäev, 12. jaanuar 2021 10:12
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Re: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Antsla vald

Tere,

Antsla vallas Kobela alevikus, kortermajade Aia 2 ja Aia 6 korteriühistute juhatuse liikmena olen tutvunud Antsla valla poolt teostatava tänavavalgustuse rekonstrueerimise asendiplaaniga. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise plaan ja valgustite asukohad sobivad.

Lugupidamisega

Antsla vald, Kobela alevik, Aia 2 korteriühistu ja
Antsla vald, Kobela alevik, Aia 6 korteriühistu

juhatuse liige
Kaimo Käärman

Kontakt Laur Tarmo (<Tarmo.Laur@empower.ee>) kirjutas kuupäeval E, 11. jaanuar 2021 kell 12:20:

Tere,

Antsla vald plaanib rekonstrueerida olemasoleva tänavavalgustuse. Seoses sellega saadan kooskõlastamiseks asendiplaani.

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija,

Projekteerimise valdkond

Mobiil: +372 51 36 891

E-mail: tarmo.laur@empower.ee

Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.

Palun külasta meid: www.empower.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

Laur Tarmo

From: Korterühistu Aia 4, Kobela <aia4kobela@gmail.com>
Sent: kolmapäev, 27. jaanuar 2021 18:05
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Re: FW: Kobela aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Antsla vald, Võru maakond
Attachments: image001.png

Tere

Oleme nõus antud tööde teostamisega

Lugupidamisega
Aia 4 juhatus

K, 27. jaanuar 2021 14:06 Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee> kirjutas:

Tere,

Kas olete saanud tutvuda joonisega?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija



Mobiil: +372 51 36 891

E-mail: tarmo.laur@empower.ee

Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.
Palun külasta meid: www.empower.ee

From: Laur Tarmo

Sent: Wednesday, January 13, 2021 2:43 PM

To: aia4kobela@gmail.com

Subject: Kobela aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Antsla vald, Võru maakond

Tere,

Antsla vald plaanib rekonstrueerida olemasoleva tänavavalgustuse. Seoses sellega saadan kooskõlastamiseks asendiplaani.

Kas antud lahendus on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija



Mobiil: +372 51 36 891

E-mail: tarmo.laur@empower.ee

Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.

Palun külasta meid: www.empower.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the

Laur Tarmo

From: kylli.varik.001@mail.ee
Sent: kolmapäev, 13. jaanuar 2021 14:47
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Re: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Antsla vald

Tere!

Konsulteeritud Antsla vald Aia tn.7 Parkla KÜ esimehe Veiko Toomeliga. Meile see lahendus sobib.

Külli Varik

----- Reply to message -----

Subject: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Antsla vald

Date: E, 11 jaan 2021, 13:12

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>

To: kylli.varik.001@mail.ee <kylli.varik.001@mail.ee>

Tere,

Antsla vald plaanib rekonstrueerida olemasoleva tänavavalgustuse. Seoses sellega saadan kooskõlastamiseks asendiplaani.
Kas antud lahendus on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija,
Projekteerimise valdkond



Mobiil: +372 51 36 891

E-mail: tarmo.laur@empower.ee

Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.

Palun külasta meid: www.empower.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

Laur Tarmo

From: aia 8 kü <aia8ky@gmail.com>
Sent: neljapäev, 4. veebruar 2021 08:08
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Antsla vald

Tere!

Antsla vald, Kobela alevik, Aia tn 8 korteriühistu annab kooskõlastuse tehtavatele töödele!

Juhatuse esimees
Raigo Inno
+358406474648

Laur Tarmo

From: Jane Kiik <jane.kiik@mail.ee>
Sent: esmaspäev, 11. jaanuar 2021 10:40
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Re: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere!

Olen teadlik ja minu poolt teile takistusi ei ole.
Lootes meeldivale koostööle ja kõike head soovides.

Jane Kiik.

----- Reply to message -----

Subject: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Date: P, 10 jaan 2021, 12:58

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>

To: jane.kiik@mail.ee <jane.kiik@mail.ee>

Tere,

Saadan tänavavalgustuse asendiplaani kooskõlastamiseks. Enamus trassist oleks paigaldus puurimise teel, ristumisel vee- ja kanalisatsioonitrassiga tuleb teostada lahtise kaevisega.
Kas antud lahendus on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija,
Projekteerimise valdkond



Mobiil: +372 51 36 891
E-mail: tarmo.laur@empower.ee
Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.
Palun külasta meid: www.empower.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

Laur Tarmo

From: Kristjan Ungerson <kristjan@nurmiko.ee>
Sent: esmaspäev, 11. jaanuar 2021 14:20
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT] RE: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Antsla vald

Tere

Sobib, kas plaanile digiallkiri alla?

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Sent: Monday, January 11, 2021 1:42 PM
To: Kristjan Ungerson <kristjan@nurmiko.ee>
Subject: Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Antsla vald

Tere,

Saadan asendiplaani kooskõlastamiseks.
Kas antud lahendus on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija,
Projekteerimise valdkond



Mobiil: +372 51 36 891
E-mail: tarmo.laur@empower.ee
Address: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.
Palun külasta meid: www.empower.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.