joon.001-4

Valgustimasti kaugus teekatte servast 2,8m ning puurimiskaeviku kaugus teekatte servast ~2,5m.

Kinnine läbindamine D50, 1250N (L=~37m), ristumisel vee- ning kanalisatsioonitrassidega min 2,5m sügavusel.

Valgustimasti kaugus teekatte servast ~2,1m ning puurimiskaeviku kaugus teekatte servast ~1,5m.

Kinnine läbindamine D50, 1250N (L=~37m), 1,5m sügavusel.
Horisontaalne vahekaugus ELA SA trassist min. 0,3m.

Valgustimasti kaugus teekatte servast ~2,8m ning puurimiskaeviku kaugus teekatte servast ~1,9m.

Lahtine kaevik, kaabel kaitsetorus D50, 750N (L=~12m), 1,5m sügavusel.
Haljasala taastada vastavalt kaevikute lõike joonisele 005 ("Haljasala").

Kinnine läbindamine D50, 1250N (L=~38m), 1,5m sügavusel, ristumisel veetrassiga min 2,5m sügavusel .

Puurimiskaeviku kaugus teekatte servast ~1,8m.

Puurimiskaeviku kaugus teekatte servast ~1,8m.

Valga mnt 7
14301:003:0520

Valga mnt 5
14301:003:0510

23129 Laatre-Antsla tee L4
14201:001:0312

Valga mnt 6b
14201:001:0289

23129 Laatre-Antsla tee
14301:002:0014

23129 Laatre-Antsla tee L1
14201:001:0240

Kesk tn 1
14301:003:0034

Kesk tn 3
14301:003:0025

1.8 10.2,0,L2
1.7 10.2,0,L1
1.6 10.2,0,L3
1.5 -.2,0.L2
1.4 -.2,0.L1
1.3 -.2,0.L3
1.2 -.2,0.L2
1.1 -.2,0.L1

joon.001-7

Märkused.
- Geoalusena on kasutatud AS Kirjanurk tööd nr. 4328G
- Tingmärkide selgitused vt. joon. 004
- Tööd 25126 Kobela-Ohkatsi tee km-l 0,0 kuni 0,75 ning 23129 Laatre-Antsla tee teemaal km-l 12,42 kuni 12,95

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164	EMPOWER	Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042 Reg nr: 11445550 Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@empower.ee	Kuupäev: 19.10.20 Töö nr: PP010920-3 Joon nr: 001-3 Mõõtkava: 1:500 (A3)
Töö nimetus:	Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine Valga mnt., Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt		
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Tarmo Laur	