

8.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

PP010920-4

Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond.

Põhiprojekt

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kogus	Mü
Tänavavalgustus			
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=8m)	Vizulo Micro Martin 45W MRUE (730 L22 A0116 MH1, 10 kV)	12	kmpl
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=8m)	Vizulo Micro Martin 30W MRUE (730 L22 A008 MH1, 10 kV)	6	kmpl
Sõidutee valgusti (kaabliga, l=8m)	Vizulo Micro Martin 25W MRUE (730 L22 A008 MH1, 10 kV)	3	kmpl
Kooniline kuumtsingitud (EVS-EN 12767 HE klassile vastav) terasmast (ohutusmast; kosoolile 1m), H=8m	(Nt. Tehomet HE8P110)	1	kmpl
Kooniline kuumtsingitud (EVS-EN 12767 HE klassile vastav) terasmast (ohutusmast; kosoolile 2m), H=8m	(Nt. Tehomet HE8P120)	8	kmpl
Kooniline kuumtsingitud (EVS-EN 12767 HE klassile vastav) terasmast (ohutusmast; kosoolile 2x2m), H=8m	(Nt. Tehomet HE8T120)	1	kmpl
Kooniline kuumtsingitud terasmast, tipu läbimõõduga d= 60mm	H=8 m	10	tk
P-konsool (d=60mm), l=1m		10	tk
P-konsool ohutusmastile, l=1m		1	tk
P-konsool ohutusmastile, l=2m		8	tk
T-konsool ohutusmastile, l=2x2m		1	tk
Masti jaland 8m (HE klassile vastavale) mastile	(Nt. RBJ-5B 6)	11	tk
Masti jaland 8m mastile		9	tk
Kaitsekumm (masti jalandile)		20	tk
Lambi mastikomplekt, 4A sulavkaitsmega	LCK4-06-04A	21	tk
Tänavavalgustuse juhtimiskilp (vastavalt skeemile joonisel 003-1)	TVK-1	1	kmpl
Tänavavalgustuse juhtimiskilp (vastavalt skeemile joonisel 003-2)	TVK-2	1	kmpl
Tänavavalgustuse juhtimiskilp (vastavalt skeemile joonisel 003-3)	TVK-3	1	kmpl
Hämaralüliti (reguleerimine juhtimiskilbist)		3	tk
Kaabel MCMK 2x1,5+1,5		24	m
Kaablikaitsetoru (plast), roheline	Ø 50 (450 N)	4	m
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4G25	495	m
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4G16	373	m
Kaablikaitsetoru (plast, puurimistoru), punane	Ø 50 (1250 N)	388	m
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 50 (750 N)	36	m
Kaablikaitsetoru (plast), roheline	Ø 50 (450 N)	333	m
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile)	0,11x120	370	m
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	25 mm ²	24	tk
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	16 mm ²	22	tk

Maandus juhe Cu 25	Cu 25	10	m
Maandusvardad	SGA16	30	tk
Sõrmus	C12	10	tk
Liiv (vajadusel)		21	m ³
Kruus		8	m ³
Sõelutud muld		55	m ³

Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks. Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.