

Päästeameti ettepanekud

Edastan Lõuna päästkeskuse ettepanekud Antsla valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

Antsla valla territooriumil asub üks suurõnnetuse ohuga ettevõtte (Arctic Orbiit OÜ) ja ei asu ühtegi ohtlikku ettevõtet. Juhul kui tulevikus planeeritakse veel rajada valla territooriumile suurõnnetuse ohuga või ohtlikke ettevõtteid, tuleb maakasutuse planeerimisel ja ehitise projekteerimisel lähtuda kemikaaliseaduses § 32 nõuetest ning aluseks võtta metoodika „Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine“. Metoodika on leitav Päästeameti kodulehelt: <https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid>.

Seda, kas valla territooriumil asub suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtteid, saab vaadata Maa-ameti kaardilt aadressil: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=943&zlevel=0,552500,6505000

Üldplaneeringust ja muudest planeeringu juurde käivatest materjalidest peab selguma:

1. olemasolevad riskiallikad (käitised ja nende ohualad, üleujutusohhtlikud alad, ohtlikud teelõigud ning raudteed ja muud sõlmed, kiirgusohhtlikud objektid ja ohustatud alad) ja nende mõju hinnang olemasolevale ning sellega arvestamise põhjendus;
2. planeeritavad riskiallikad ja nende mõju hinnang planeeritavale ning kaitsemeetmed, mida rakendatakse.
3. Olemas olevad tuletõrje veevõtu võimalused: kus on hüdrantivõrgustik, kus on tehis- või looduslikust veekogust tagatud tuletõrje veevõtu võimalus. Sii võiks lisada viite maa-ameti vesivarustuse kaardikihile, kus olemas täiuslik info olemasolevate VVK kohta.
4. Piirkonnad kus ei ole tagatud tuletõrje veevarustus ning kus tuleb planeerimise/ehitamise käigus see lahendada.

Lisaks on võimalik üldplaneeringus paika panna täiendavad objektid, mille puhul on vajalik koostada detailplaneering:

1. suurõnnetuse ohuga või ohtlikus ettevõttes muudatuste tegemine, mis ei nõua detailplaneeringut;
2. suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte või nende ohualasse planeerimine, kui tegemist ei ole tiheasutusaladega.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästkeskus

Kaino Zilmer

Võrumaa päästepiirkonna juhataja

mob: +372 518 3057, lühinr. 837

tel: +372 786 1891

Räpina maantee 20a Võru 65606

e-post: kaino.zilmer@rescue.ee