

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1.	Elektrilevi OÜ	Nr. 0262284403 17.02.2015	OBJEKTI AADRESS: Kobela tööstusala, Kobela alevik, Lusti tee ja Valga mnt ristmikul TÖÖ NUMBER: 2013_0197 TÖÖ SISU: tehnovõrgud STAADIUM: Tööprojekt KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 päeva enne tööde algust täidetud taotlus aadressile jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 7154500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. * Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus. * Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks. * Vastavalt tehnilistele tingimustele nr: 227557 KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS: Priit Mägi Elektrilevi OÜ	kooskõlastuskiri	Järgida kooskõlastamisel esitatud nõudeid
2.	AS Eesti Telekom	Nr 23820460		kooskõlastuskiri	Järgida

Koostaja: Ramboll Eesti AS
Töö number: 2013_0197

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
		18.02.2015	KOOSKÖLASTUSE TELLIIJA Kliendinumber 894525 Isikukood/Registrikood 11255795 Nimi RAMBOLL EESTI AS Kontaktisik Kertu Arumetsa Telefon 56607482 e-post kertu.arumetsa@ramboll.ee Aadress LAKI TN 34, TALLINN 12915, HARJUMAA Objekti asukoht ja projekti nimi Kobela alevik, Antsla vald, Võrumaa : Kobela tööstusala teede ja tehnovõrkude põhiprojekt Projekti/töö nimetus Kobela tööstusala teede ja tehnovõrkude põhiprojekt Kooskõlastamisele esitatud dokumendid Geodeetiline alusplaan Kobela_Toostusala_Geodeetiline_Maa-alaplaan_10_09_14.dwg Info fail 2013_0197_400R0200.dwg Info fail 2013_0197_Kobela.docx Info fail 2013_0197_Kobela_loiked.dwg Info fail 2013_0197_Kobela_VK.dwg Info fail 2013_0197_Kobela_VK_seletuskiri.docx Info fail Antsla-Kobela_Kergliiklustee.dwg Info fail Kobela_lisageodeesia.dwg Projektjoonis 2013_0197_Kobela_TA_TP_ELV401.dwg Projekti seletuskiri 2013_0197_Kobela_ELV_seletuskiri.docx Elioni kaubamärgi all teenuseid osutav AS Eesti Telekom (edaspidi "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jah Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel ja Info tööloa saamiseks telefoninumbri 7828058,		kooskõlastamisel esitatud nõudeid

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
			53412206 Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis Maakaabel Ehitatavad liinirajatised on võimalik ühendada Elioni üldkasutatava sidevõrguga jah Kooskõlastus kehtib kuni 17.02.2016 Kooskõlastuse võttis vastu Kooskõlastuse andis Kertu Arumetsa AS EESTI TELEKOM Kalle Kõiv e-post: kalle.koiv@elion.ee telefon: 7358500		
3.	Eltel Networks AS	Nr KK482VR 18.02.2015	Tellijs Ramboll Eesti AS Registrikood/isikukood 11255795 Aadress Laki 34, Tallinna linn, Harjumaa, 12915 Kontaktisik Kertu Arumetsa Telefon 698 8364, 5660 7482 E-post kertu.arumetsa@ramboll.ee Ehitise asukoht Võrumaa Antsla vald Kobela alevik Valga mnt ja Lusti tee ristmikul asuv perspektiivne Kobela tööstusala Ehitise sihtotstarve põhiprojekt Objekti haardeulatus kuni 1ha alates 1ha Põhiprojekt on läbi vaadatud ning kooskõlastatud. Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, ELTEL Networks AS, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab ELTEL Networks AS kodulehelt	kooskõlastuskiri	Järgida kooskõlastamisel esitatud nõudeid

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
			http://www.eltnetworks.ee või telefonil 5336 4150, 730 2513. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses! Siderajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud põhiprojekt. Kooskõlastus lugeda põhiprojekti lahutamatuks osaks. ELA SA siderajatise kaitsevööndis tegutsemisel lähtuda 01.12.2014 väljastatud. Elektroonilise side alased tehnilistest tingimustest nr TT142VR Täiendav info telefonil 5336 4150, 730 2513 Käesolev kooskõlastus koostati 18.02.2015 Koostaja: Eltel Networks AS Väljastaja: Eltel Networks AS Annika Matson järelevalve spetsialist		
4.	Päästeameti Lõuna Päästkeskus Inseneritehniline büroo	27.02.2015 Nr H-NN/59	HEAKS KIIDETUD juhtivinspektor Neeme Nurmoja /allkiri/	seletuskiri lk 6 ja 11 joonis VVK-401 ja VVK-409	
5.	AS Võru Vesi	27.02.2015 Nr 2-4/73	Projekti „Kobela tööstusala teede ja tehnovõrkude põhiprojekt. 3 köidet.“ kooskõlastamine Käesolevaga AS Võru Vesi kooskõlastab Ramboll Eesti AS poolt koostatud põhiprojekti „Kobela tööstusala teede ja tehnovõrkude põhiprojekt. 3 köidet.“, töö nr 2013_0197. Projekt on AS-ile Võru Vesi edastatud e-posti teel 27.02.2015 (projekti failid FTP-serverist).	kooskõlastuskiri	

Koostaja: Ramboll Eesti AS
Töö number: 2013_0197

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
			Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Marko Tolga Arendusjuht		
6.	Elering AS Liinide käidu talitus	Nr 14-1/2015/916 06.03.2015	KOOSKÖLASTATUD Aivar Ilves /allkiri)	joonis 400R0201	
7.	Maanteeameti lõuna regioon	02.04.2015 Nr 15-2/15- 00030/224	Kobela tööstusala teede ja tehnovõrkude ehitamise tehnilise projekti kooskõlastamine Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks Võru maakonnas Antsla vallas Kobela alevikus asuva Kobela tööstusala teede ja tehnovõrkude ehitamise põhiprojekt (töö nr 2013_0197, edaspidi projekt), millega soovitakse rekonstrueerida kõrvalmaantee nr 23129 Laatre-Antsla (edaspidi kõrvalmaantee) km 13,29 asuv kohaliku tee nr 1430010 Lusti ristmik. Maanteeamet on väljastanud 14.11.2014 kirjaga nr 15-2/14-00081/517 tingimused ristmiku projekteerimiseks ning täiendavalt märkused 15.12.2014 ja 17.12.2014 e-kirjaga ning 09.03.2015 kirjaga nr 15-2/15-00030/142. Maanteeamet KOOSKÖLASTAB projekti tuginedes asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik on nõus arvestama alljärgnevate tingimustega: 1. Tööde teostamise järgselt ei tohi halveneda sademevete ärajuhtimine riigimaantee katetelt, muldest ja tee kaitsevööndis. 2. Tööde teostamise järgselt riigimaantee katted ja muldkeha nõlvad taastada ning tööde maa-ala korrastada.	kooskõlastuskiri	Järgida kooskõlastamisel esitatud nõudeid

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
			3. Tööde teostaja (kõrvalmaantee ja kohaliku tee nr 1430010 Lusti tee ristmiku ehitaja) peab omama Maanteeameti poolt väljastatavat teehoiutööde tegevusluba teede ehitamiseks (TeeS § 25¹). 4. Materjalide veod korraldada olemasolevate mahasõitude kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigimaanteelt ei ole lubatud. 5. Enne ehitustööde algust taotleda Maanteeameti tee-ehitusluba tööde teostamiseks riigimaantee maal. Loa taotlus esitada e-posti aadressil info@mnt.ee ja lisada: 1) käesolev kooskõlastus; 2) kooskõlastatud projekt; 3) Maanteeameti lõuna regiooni liikluskorralduse osakonnaga kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. 6. Riigimaantee transpordimaal tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.03.2014. a määrusest nr 15 „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ ja 16.04.2003 määrusest nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Ristumiskoha ehitamise ja omanikujärelevalve teostamisega seotud kulud kannab huvitatud isik (TeeS § 36 lg 4). Järelevalvet teeseaduse, TSM 28.09.1999 määruse nr 55 „Tee projekteerimise normid“, TSM 28.09.1999 määruse nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“ ning esitatud tingimuste täitmise üle riigimaantee kaitsevööndi ulatuses teostab Maanteeamet. Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat alates kirja		

JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV JA NR	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
			väljastamise kuupäevast. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marten Leiten projektijuht planeeringute menetlemise talituse juhataja ülesannetes Kaarel Lääne 740 8122, Kaarel.Laane@mnt.ee		
8.	Antsla Vallavalitsus				
9.	Kesk tn 1 Ardo Vieno		Isikliku kasutusõiguse ala ja kaabli asukohaga nõus /allkiri/	kooskõlastusleht	
10.	Valga mnt 1 Ervin Lihten		Isikliku kasutusõiguse ala ja kaabli asukohaga nõus /allkiri/	kooskõlastusleht	
11.	Töökoja tee 1 Viljar Niklus		Isikliku kasutusõiguse alaga nõus /allkiri/	kooskõlastusleht	
12.	Töökoja tee 2 Kaido Kuusk		Isikliku kasutusõiguse alaga nõus /allkiri/	kooskõlastusleht	

Projektijuht Kertu Arumetsa