



Antsla Tarbijate Ühistu



Antsla Vallavalitsus

Kreutzwaldi 1

Antsla

vald@antsla.ee

Teie 22.12.2023 nr 7-1/301-6

Meie 22.01.2024.a. Nr. 1.6/2-17

Arvamus Põllu 2a detailplaneeringu kohta

Seletuskirjas P 8.8.2 on kirjutatud, et sadeveel tuleb eelistada paikset immutamist. Samas joonisel pole sadevee imbmahutit üldse kujutatud ja kuna praktiliselt kogu krunt on asfalteeritud, siis kus hakkab toimuma paikne immutamine?

Alternatiivina lubatakse sadevee immutamist Põllu tänava äärsesse kraavi ja viidatakse Moodul Projekt OÜ poolt juunis 2023.a. koostatud „Raudtee ja Jaani tn nurgas oleva valgala vee vastuvõtmise analüüsile“, töö nr 2227.

Juhin tähelepanu asjaolule, et nimetatud töö on puudulik. Nimelt pole selles analüüsis arvestatud Kreutzwaldi 4a kinnistult tuleva sadeveega ja perspektiivis lisanduva Kreutzwaldi 2a (Lipuväljaku) sadeveega. Lipuväljaku sadevee tarbeks sai Konsumi ehitamise ajal vastavalt Antsla valla soovile Konsumi parkla sadeveekanalisatsiooni torustiku pikendus tehtud tulevase Lipuväljaku kinnistule.

Detailplaneeringu tehnoõrkude joonisel pole kujutatud õli-liivapüüdurit ja seda pole mainitud ka seletuskirjas, kuigi kinnistul on tegemist autopesulaga.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Aigar Grihin

Haldusjuht

Antsla TÜ