

Küsimused „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avalikul väljapanekul esitatud andmete kohta.

13.06.2019

17.06.2019.a.

1. DP punkt 5.6. Ehitistevahelised kujud

Planeeritud on rajada IV kasutusviisiga hoone (kaubandushoone), mille lubatud minimaalne tulepüsivusklass on TP2?

DP punktis 5.5.3. Tuletõrje ja veevarustus on kirjeldatud, et kavandatud hoone minimaalne tulepüsivusklass on TP1

Hoone tulepüsivusklass võib olla nii TP-1 kui ka TP-2. Konkreetne tulepüsivuse klass määratakse ehitusprojektiga.

Vastavalt päästeameti 13.02.2019 väljastatud seisukohale nr 7.2-7.2/655-2 on vajalik vooluhulk välikutustuseks 25 l/s, arvestuslik tulekahju kestvus 3 t. Eelolevatele andmetele tuginedes on vajaliku kustutusvee hulk 270 m³.

II astme pumpla ja veereservuaari ehitamise abil tagatakse tuletõrjehüdrantide kasutamiseks vee hulk 15 l/s?

Tuletõrje veevarustuse lahendus on esitatud käesoleva detailplaneeringu punktis 5.3.3. See lahendus näeb ette kasutuseks nii olemasolevad kui planeeritavad hüdrandid. Planeeritud lahendus on kooskõlastatud Päästeameti poolt kuna vastab ettenähtud tuleohutuse nõuetele.

Palun selgitavat vastust.

Palun!

Urmas Makrjakov
Tartu Arhitektuuribüroo OÜ
juhatuse liige