



PÄÄSTEAMET

Merike Prätz
Antsla Vallavalitsus
VALD@ANTSLA.EE

Teie: 29.12.2016 nr 7-19 /1359

Meie: 24.01.2017 nr PA 7.2-
3.2/16/25409-2

**Ettapanekud Karjasoo-Puhkeala mü
detailplaneeringu koostamisse.**

Austatud Merike Prätz

Päästeameti lõuna päästekeskus ei pea võimalikuks Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS tellimusel on Artes Terrae OÜ koostanud Karjasoo-Puhkeala maaüksuse detailplaneeringu (töö nr 1675DP1) kooskõlastamist järgneval põhjusel:

Välise tuletõrjeevarustuse lahendusena on ette nähtud tuletõrje hüdrandid. Lõuna päästekeskusele teadaolevalt ei võimalda Antsla linna vesivarustus toimivate hüdrantide paigaldamist.

Võrumaa päästeosakonna juhi Kaino Zilmeri poolt esitati vesivarustuse lahendamiseks järgnev ettepanek:

Olemasolevate hüdrantidega ei saa arvestada, kuna nad ei taga piisaval hulgal kustutusvee olemasolu. Rajatavaid veevõtukohti võiks olla kaks (kahe peale kokku tagaksid nõutud koguse kustutusvee olemasolu), millest üks avatud (tiik) ja teine kinnine, et maandada ilmastikuoludest tingitud riske (N: kuiv, vihmata suvi). Veevõtukohad peaksid paiknema hooldekodu suhtes erinevates ilmakaartes, mis võimaldaks vähemalt ühe veevõtukoha kasutamist tulekahju korral, sõltumata tuule suunast. Üks veevõtukoht võiks paikneda hooldekodu krundi piires, et vesivarustuse ülesehitamisel ei peaks ületama maanteed, tänavat. Kui objekti juurde saab ainult ühest suunast, siis peab krundil olema võimalus päästeautodega ümber pöörata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Lõuna päästekeskus, Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Teadmiseks: Ülo Tulik ulo.tulik@hooldekodu.ee

+372 733 7313

margo.lempu@rescue.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 733 7300 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /

Registrikood 70000585