



PÄÄSTEAMET

ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 17.01.2019

Kehtib kuni: 17.01.2024

Alus: AvTS § 35 lg 2 p 2

Teabevaldaja: Päästeamet

Ellen Aia
Antsla Vallavalitsus
vald@antsla.ee

Teie: 17.01.2019 nr 7-1/86

Meie: 13.02.2019 nr 7.2-7.2/655-2

**Päästeskuse seisukoht Antsla Tarbijate
Ühistu maa-ala ja lähiümbruse
detailplaneeringu koostamiseks**

Antsla Tarbijate Ühistu maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada, et sellise suurusega kaupluse planeerimisel peab olema tagatud tuletõrje veevarustuse normvooluhulgaks 25 l/s kolme tunni jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästekeskus

+372 7337313
margo.lempu@rescue.ee