

Aigar Reimann

From: Janek Sarv <janek.sarv@swenergia.ee>
Sent: Tuesday, August 10, 2021 16:06
To: Aigar Reimann
Cc: 'Rain Ruusa'
Subject: RE: Kooskõlastuse taotluse kaaskiri- Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183 Antsla-Kanepi. T2107

Tere

Kooskõlastatud SW Energia OÜ poolt.

JANEK SARV

Piirkonnajuht

SW Energia OÜ

+372 52 54 536

janek.sarv@swenergia.ee

www.swenergia.ee



From: Aigar Reimann <aigar@landverk.ee>
Sent: Tuesday, August 10, 2021 3:47 PM
To: Janek Sarv <janek.sarv@swenergia.ee>
Cc: 'Rain Ruusa' <rain@antsla.ee>
Subject: RE: Kooskõlastuse taotluse kaaskiri- Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183 Antsla-Kanepi. T2107

Tere

Täna tagasiside eest. Täiendasime projekti vastavalt teie ettepanekutele.

Korrigeeritud projektdokumentatsioon on allalaetav lingilt:

https://www.dropbox.com/s/rwfiedlouav1sqy/Tellija_CD_Koosk%C3%B5lastamiseks_2021-08-10.asice?dl=0

Palume projekt kooskõlastada. Vajadusel annan täpsustavat informatsiooni.

Lugupidamisega

Aigar Reimann

projektijuht

+372 5373 1431

www.landverk.ee



From: Janek Sarv <janek.sarv@swenergia.ee>

Sent: Tuesday, August 10, 2021 11:52

To: aigar@landverk.ee

Subject: FW: Kooskõlastuse taotluse kaaskiri- Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183 Antsla-Kanepi. T2107

Tere

Palun lisage projekti:

1. Rajatav välisvalgustuse el. maakabbel võib ristuda ainult soojustorustiku alt.
2. El. maakaabli vahekaugus soojustorustiku isolatsioonist lahtisel meetodil 0,3 m ja kinnisel meetodil 0,5 m.
3. Enne ristumiskoha kinni katmist kutsuda objektile SW Energia esindaja.
4. SW Energia esindajaid teavitada min 3 päeva ette, info@swenergia.ee.
5. Kui punktis 3 nõuet ei täideta kuulub ristumiskoht hiljem lahti kaevamisele.

Palun need muudatused projekti panna ja mulle kooskõlastamiseks tagasi saata.

JANEK SARV

Piirkonnajuht

SW Energia OÜ

+372 52 54 536

janek.sarv@swenergia.ee

www.swenergia.ee



From: Aigar Reimann <aigar@landverk.ee>

Sent: Tuesday, July 6, 2021 10:49 AM

To: geoprojekt@gaas.ee; voru.vesi@voruvesi.ee; SW Energia OÜ; info@transpordiamet.ee

Cc: 'Rain Ruusa'; 'Ester Hommik'

Subject: Kooskõlastuse taotluse kaaskiri- Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183 Antsla-Kanepi. T2107

Tere!

Landverk OÜ koostas Antsla Vallavalitsuse tellimusel ehitusprojekti „Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183 Antsla-Kanepi“. Töö nr T2107.

Palume nimetud projekt kooskõlastada. Dokumentatsioon on allalaetav aadressilt:

https://www.dropbox.com/s/vj2lyk45ykscx34/Tellija_CD_Koosk%C3%B5lastamiseks_2021-07-06.asice?dl=0

Vajadusel anname täpsustavat informatsiooni.

Lugupidamisega

Aigar Reimann
projektijuht

+372 5373 1431

www.landverk.ee

