



Antsla Vallavalitsus

Tarmo Tarend
antslakytus@hotmail.ee

Teie nr

Meie 10.07.2019 nr 7-1/943-1

Vastus küsimustele

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. § 135 lõikest 11 lähtuvalt teatab detailplaneeringu (DP) koostamise korraldaja DP avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta. Planeerijad on Teile 17.06.2019. a andnud oma vastuse küsimustele. DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19.06.2019. a.

Juhtisite tähelepanu, et DP-s on kasutatud planeeritava hoone tulepüsivusklassina nii minimaalselt TP1, kui ka minimaalselt TP2.

DP-s muudetakse tulepüsivusklassi puudutav osa selliselt, et erinevad punktid ei oleks omavahel vastuolus. DP-sse viiakse sisse muudatus, et planeeritav hoone võib olla minimaalselt TP2 ning täpne tulepüsivusklass selgub ehitise projekteerimise käigus

Juhtisite tähelepanu, et välikustutuseks vajalik veehulk on Päästeameti poolt märgitud 25 l/s, kuid linna veesüsteemile II astme pumpla ja veereservuaari rajamisega tagatakse vaid 15 l/s.

Tuletõrje veevarustus tagatakse linna veesüsteemist hüdrantide ümberehitamisega, kui ka parkla alla rajatava mahuti baasil. DP sõnastusse viiakse sisse muudatus ja sõnastatakse „II-astme pumpla ja veereservuaari ehitamise abil tagatakse tuletõrjehüdrantide kasutamiseks vee hulk 15 l/s. Lisaks on tuletõrje veevarustuseks kavandatud tehisk veevõtukoht maa-aluste tuletõrjemahutitega, mis on ühendatud kahe veevõtukaevu või hüdrandiga.”

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 on menetlusosalisel õigus esitada kirjalikus vormis oma arvamus/vastuväited.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 136 lõikele 5 võib avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust esitanud isik loobuda oma arvamusest, teatades sellest detailplaneeringu koostamise korraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui planeeringulahendust ei muudeta oluliselt ja arvamuse esitaja nõustub vallavalitsuse poolt DP-sse sisse viidava muudatusega, siis arvamuse esitanud isik teatab sellest vallavalitsusele kirjalikult.

Teie arvamust/vastuväiteid ootame **kahe nädala jooksul** käesoleva kirja kättesaamisest arvates digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@antsla.ee.

Juhul, kui Te ei ole esitanud määratud tähtjaks arvamusi/vastuväiteid, loeb Antsla Vallavalitsus, et olete nõustunud Teie poolt esitatud tähelepanekute osas sisseviidud muudatustega.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kurmet Mürsepp
abivallavanem
vallavanema
ülesannetes

Ester Hommik
maa- ja planeeringute spetsialist
tel 78 55 225; 5540530
ester@antsla.ee