

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Antsla Tarbijate Ühistu			Isiku- või registrikood 10240840
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Antsla, Jaani tn, 4	Sihtnumber 66404	Maakond Võru maakond
	Telefon 513 9152	e-post aigar@antlatu.ee	
Kontaktisik	Nimi Aigar Grihin		
	Telefon 5139152	e-post aigar@antlatu.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress F.R. Kreutzwaldi 4a Antsla Antsla vald Võru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 14401:003:0320	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam ANTSLA JA	Toitefiider KOMMUNAAL I:ANT	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 350 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringu alal näha ette koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukoht näha ette võimalikult koormuskeskme lähedusse, olemasoleva või planeeritava tänava äärde, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs. Uue alajaama toide planeerida 10 kV maakaabelliinidega olemasolevalt Posti- Kultuurimaja 10kV maakaabelliinilt, Posti ja Antsla Turu alajaamadest.
2. Uuest planeeritud alajaamast näha ette planeeringualal ja sellega piirnevatel tänavatel olemasolevate õhuliinide toiteks ja uuele objektile eraldi toiteliinidena 0,4 kV maakaabelliinid. Objekti elektrivarustuseks planeerida kinnistu piirile või kinnistul uue alajaama juurde 0,4 kV liitumiskilp. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks ja planeeritava alajaama, kaablitrasside ning kilpide asukoha täpsustamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Võru piirkonna võrguplaneerija poole (Andres Kangro, tel. 53491331, andres.kangro@elektrilevi.ee).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ Võru piirkonnaga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamine>.
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Andres Kangro	05.12.2018