


Minimum SC-Current [Tc=40.0C]	Ik3, kA	Ik1, kA
	0.667	0.332
Voltage loss from DPB [Tc=40.0C]	L2^U, %	L, m
	0.05	222.7

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
 Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001			Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurne ehitusprojekt OSA-2 Tänavavalgustus ja elektrivarustus	Antsla Vallavalitsus
			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Tänavavalgustuse juhtkilbi skeem	Joonise digiaadress
Kontrollis	Objekti aadress		Projekti staadium	Töö number
Marek Uiboupin	Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond		PP	2489
Projekteeris			Möötkava	Joonise number
Tanel Vaabel				EL-7-05